



CERTIFIKÁT ES

Certifikační notifikovaná jednotka č. 0843

Certifikační jednotka CPR, UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Velká Británie

Certifikát stálosti užitkových vlastností, [certifikát shody] 843–CPR–0202

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, se stávající certifikát týká stavebního výrobku:

Protipožární páska Protecta FR Wrap

**Utěsnění prostupů schválené pro použití v pružných i pevných stěnách
a pevných stropech**

Protipožární páska Protecta FR Wrap je prvek uzavírající trubku, určený k utěsnění prostupů v místech, kde jsou hořlavé trubky a izolované kovové trubky vedeny přes stěny a stropy. Protipožární páska Protecta FR Wrap jsou dodávány v polyetylenových pytlích s rozměry shodnými s průměrem trubky. Páska se ovíjí kolem trubky a zavádí do otvoru v oddělovacím prvku/desce Protecta FR Board nebo vylévaného maltou Protecta EX Mortar.

uvedeného na trh pod názvem nebo obchodní značkou

Polyseam Ltd

15. St. Andrews Road, Huddersfield, West Yorkshire, HD1 6SB, Velká Británie

a vyráběného v podniku (podnicích)

Polyseam Ltd,

15 St Andrews Road, Huddersfield, West Yorkshire, HD1 6SB, Velká Británie

Tento certifikát potvrzuje, že všechna ustanovení týkající se hodnocení a ověření stálosti užitkových vlastností, popsána v:

ETA 18/0855 ze dne 20.12.2018

a

EAD 350454-00-1104, září 2017

v rámci systému AVCP 1 jsou ve vztahu k užitkovým vlastnostem uvedeným v ETA použita a že podniková kontrola výroby, prováděná výrobcem, je podrobena hodnocení za účelem zajištění

stálosti užitkových vlastností stavebního výrobku.

Stávající certifikát byl poprvé vydán dne 4. srpna 2014 a zůstává v platnosti, dokud se podstatně nezmění ETA, EAD, stavební výrobek, metody AVCP nebo podmínky výroby v podniku, ledaže bude dříve pozastaven nebo zneplatněn notifikovanou certifikační jednotkou.

20. prosince 2018

/Originální dokument podepsal:/

Chris Miles, ředitel notifikované certifikační jednotky

UL International (UK) Limited
Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road,
Guildford, Surrey, GU3 1LR, Velká Británie
27-CP-F0855 Vydání: 3.0



CERTIFIKÁT ES

Certifikační notifikovaná jednotka č. 0843

Certifikační jednotka CPR, UL International (UK) Ltd., Womersley House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Velká Británie

Příloha: Podrobné informace

Číslo certifikátu: 0843-CPR-0202

Popis výrobku/zařízení: Protipožární páska Protecta FR Wrap

Identifikace žadatele: Polyseam Ltd, 15. St. Andrews Road, Huddersfield, West Yorkshire, HD1 6SB, Velká Británie

Informace o výrobku

Protecta FR Wrap

Výrobek, kterého se týká certifikát, splňuje:

A – Všechny požadavky, které mají uplatnění v souladu s ETA 18/0855

Datum vydání platného ETA:

ETA 18/0855, datum vystavení: 20.12.2017

20. prosince 2018

/Originální dokument podepsal:/

Chris Miles, ředitel notifikované certifikační jednotky