ČERVINKA
CZECH REPUBLIC S.R.O.

Garancia levél

Garanciális feltételek:

A gyártó felelős azért, hogy a termék az eladáskor megfeleljen a rá vonatkozó szabványoknak. (átadás a vevőnek), Továbbá garanciát vállal a termékre, annak eladásától számított 6 hónapig – mindezt azzal a feltétellel, hogy a terméket megfelelően telepítették, és a használati utasításban foglalt szabályoknak megfelelően használják. A termék plombájának vagy egyéb mechanikai sérülésének esetén a garancia érvényét veszti.

Technikai leírás és használati utasítás a LITH EX6 készülékhez.

Alapvető adatok:

Oltóanyag típusa:	AVD
Oltóanyag tömege:	6.0 l
Hajtó anyag:	Dusík + 3 % Hélium
Maximális tömeg:	10.8 kg
Üzemi nyomás +20 °C mellett:	15 bar
Maximális üzemi nyomás:	17.7 bar
Tesztelési nyomás:	29 bar

A készülék leírása:

A készülék egy hegesztett fém palackból áll, amely plombával ellátott kimeneti kar szeleppel van ellátva. A szelep egy fúvókával ellátott tömlőben végződik. A készülék por műanyaggal van bevonva, árnyalat: RAL 3000. A készülékhez tartozik egy az orientációs kontrolt szolgáló manométer, mely jelzi a tűzoltó készülék nyomását. A palackon található egy címke használati utasítással, esetenként információval a szervizről. A készüléket fali tartóval adjuk.

Használat:

A készülék az A tűzosztályba tartozó tűz oltására tervezett és gyártott:
A – szilárd, lánggal égő vagy izzó anyagok (fémek kivételével) pl. fa, papír, szalma, szén, textil, gumi.
Max. 1000 V elektromos feszültség alatt álló anyagok.
Minimális távolság az égő anyagtól: 1 m.
Lítiumos elemek kezdeti tüzének oltására alkalmas.

Munkafeltételek:

Feltételezett munkaképesség +5 °C és +60 °C közötti hőmérsékleti tartományban. Óvja fagytól!

Az elhelyezés módja:

A tűzoltó készüléket úgy kell elhelyezni, hogy szükség esetén könnyen és gyorsan elérhető legyen. A hordozható tűzoltó készülék függőlegesen helyezendő fel az épületszerkezetre, esetenként, amennyiben az épületszerkezet ezt megengedi, vagy megkívánja, vízszintesen is felszerelhető. A függőleges épületszerkezetre felhelyezett tűzoltókészülék fogantyúja max. 1,5 m-re lehet a padlótól. A padlón vagy más vízszintes épületszerkezeten elhelyezett tűzoltókészüléket megfelelően be kell biztosítani eséssel szemben. A rögzítésre a mellékelt tűzoltó készülék tartó szolgál.

Használati utasítás oltáshoz:

Tűz esetén vigye a tűzoltókészüléket az oltótérbe. Irányítsa a tömlőt fúvókával a tűzre és a szelepkar teljes lenyomásával aktiválja a tűzoltó készüléket. A termék működése (oltás) a szelepkar felengedésével bármikor megszakítható.

Ellenőrzés és a karbantartás szabályai:

A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében a gyártó rendszeres ellenőrzést javasol, legalább a következő mértékben: Havonta egyszer a termék (tűzoltó készülék) meghatározott személy általi vizuális kontrolja. A termék lehetséges károsodásának vagy annak előzetes használatának jeleit keresve. A terméket azonnal ki kell vonni a forgalomból, amennyiben: (1) hiányzik a biztosíték, (2) A tűzoltó készülék tömege a meghatározott minimális érték alá esik (3) a manométer nyomásmérőjének mutatója a piros mezőben van (4) A tűzoltó készülék mechanikai vagy egyéb sérülés jelét mutatja (pl.korrózió).
Továbbá a gyártó vagy az általa erre a tevékenységre írásban felhatalmazott személy évente legalább egyszer szervizellenőrzésnek kell hogy alávesse a tűzoltó készüléket. 5 évente egyszer időszaki ellenőrzésnek kell alávetni a terméket, és azt egy speciális műhelyben, mely az AVD oltóanyagot tartalamzó tűzoltó készülékek ellenőrzésére

ČERVINKA
CZECH REPUBLIC S.R.O.

specializált és felszerelt. A készüléket minden használat után nyomástalanítani kell, majd egy meghatalmazott, képzett, hozzáértő személy meg kell hogy tisztítsa az egyes alkatrészeket, majd újra kell töltse a készüléket. A termék teljes mértékű munkaképességének fenntartása érdekében kizárólag eredeti termékeket és alkatrészeket használjon a gyártó utasításainak megfelelően! Használat előtt ne tesztelje a terméket!

A tűzoltó készülék nyomás alatt van, a megfelelő működés érdekében fontos biztosítani, hogy ne érje mechanikai sérülés, korrozió, illetve ne legyen kitéve kedvezőtlen külső időjárási körülményeknek. (Különösen fontos, hogy ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzásnak, illetve túlzottan magyas vagy alacsony hőmérsékletnek. Miután kivonta a terméket a forgalomból, semmiképpen se semmisítse meg tűzben. Erre szakosodott cég által környezetbarát módon kell likvidálni.

Az alapvető biztonsági szabályokkal összhangban járjon el, figyelembe véve a termék rendeltetését. A terméket kizárólag a termék karakterének megfelelő körülmények között tárolja és használja. A termék zárt térben való felhasználásra tervezett és alkalmas. A termék kezelése, raktározása, használata során mindig a gyártó által a használati utasításban meghatározottak szerint járjon el, kerülje a termék nem rendeltetésszerű vagy nem szakszerű használatát. A termék úgy van kivitelezve, hogy a benne található oltóanyag mennyiségével arányos mértékű tüzet tudjon eloltani. A termék használatakor ügyeljen a jellegéből adódó sajátosságaira, védje egészsgégét és vagyonát. A termék helytelen telepítése vagy a termék használati utasításásaink be nem tartása a termék jelentős funkciócsökkenéséhez vagy teljes funkcióvesztéshez vezethet .

A termék szállítólevelének aláírásával a vevő megerősíti, hogy megfelelően és elégségesen megértette a termék használati utasításában foglaltakat valamint a karbantartás szabályait, illetve ezt kielégítőnek találja.

🛠 **Szerviz:**

A készülék installációját, karbantartását, javítását, töltését és ellenőrzését végzi:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.,
Telephely: Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradiště
+420 604 707 074, tuzvedelem@hasicitechnika.com,
www.cervinkafire.com

Forgalmazó	**ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.** Telephely: Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradiště Tel: +420 604 707 074, Fax: +420 572 541 101 regisztrációs adatok: Prágai városi bíróság, sp. zn. C 200910
termék megnevezése	**HORDOZHATÓ TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK LÍTIUMOS ELEMEK OLTÁSÁRA 6 l**
termék típusa	**LITH EX6**
sorozatszám	
garancia idő	**Az eladás dátumától számított 6 hónap** **(a gyártó fentiekben meghatározott garanciális feltételeinek betartása mellett)**
gyártás dátuma	
kimeneti kontrol	
eladás időpontja **PECSÉT**	**ALÁÍRÁS**